



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: 006/2014  
Ze dne: 16.6.2014  
Naše zn.: 27 069/2014 – O13  
Vyřizuje: Ing. Jiří Šidlo  
Telefon: 972 235 489  
Mobil: 724 924 176  
E-mail: sidlo@szdc.cz  
Datum: 19.6.2014

CWS s.r.o.

Masarykova 750/316

400 01 Ústí nad Labem

### Kabelové komory ZEKAN® typu S, M, L, XL a XXL

Společnost CWS s.r.o. požádala o schválení přípustnosti použití kabelových komor ZEKAN®, typu S, M, L, XL a XXL, do zemního tělesa železničního spodku dráhy celostátní a dráhy regionální v majetku státu s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. K posouzení firma předložila statické výpočty jednotlivých typů kabelových komor. Statické výpočty jsou zpracovány pro model zatížení UIC 71 a vyhovují odolností zemnímu tlaku a zatížení dopravou až do celkové výšky kabelových komor 1 920 mm.

Po prostudování zpracovaných statických výpočtů **povolují** uložení kabelových komor ZEKAN® typu S, M, L, XL a XXL do zemního tělesa železničního spodku výše uvedených drah za podmínky, že kabelové žlaby budou uloženy v zemním tělese přesně podle „Montážního plánu“, který je součástí statických výpočtů pro jednotlivé typy kabelových komor.

Dodavatel kabelových komor bude při dodávce těchto výrobků přikládat k písemnostem určených zákonem č. 22/1997 Sb. a návazných nařízení vlády i statické výpočty s deklarovanou odolností zatížení kabelových komor do celkové výše 1 920 mm. V případě použití kabelových komor větší celkové výšky než 1 920 mm musí dodavatel kabelové komory nechat tuto kabelovou komoru nově posoudit z hlediska odolnosti zemnímu tlaku a zatížení dopravou autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb a pro dopravní stavby.

Toto povolení je vydáno pouze ve vztahu k uložení kabelových chrániček do zemního tělesa železničního spodku a nenahrazuje případné schválení ostatních vlastností kabelových komor vzhledem ke stanovenému účelu použití.

Ing. Jiří Kozák

ředitel Odboru traťového hospodářství

Na vědomí: OAE, p. Karban - zde -